

財團法人成大研究發展基金會

建築新技術、新工法、新設備及新材料認可通知書



發 文 日 期	中華民國113年2月5日	核 准 文 號	成大研基建字第113112110A 號
---------	--------------	---------	---------------------

受 文 者：富喜工程行

副本收受者：內政部國土管理署、財團法人台灣建築中心、臺灣建築學會（建築性能評定中心）、內政部建築研究所(防火實驗中心)、本中心

主 旨：有關富喜工程行申請建築新技術新工法新設備及新材料認可1案，准依下列說明所載內容予以認可。

說 明：

一、依據建築技術規則總則編第4條第3項及建築新技術新工法新設備及新材料認可申請要點。

二、本案申請資料：

法人、公司或商號名稱	富喜工程行	統一編號	47955651
負責人姓名	廖家賢	國民身分證統一編號	C1208*****
地 址	臺南市仁德區中正路2段867巷32號		
產品名稱(型號)	PETHRAMATT 佩特拉細消光		
產品種類	裝修耐燃材料		
性能規格評定書	評定機構	財團法人成大研究發展基金會	
	評定書出具日期	113年1月18日	
	評定書編號	CAPC-112A010	
試驗報告書	試驗機構	內政部建築研究所(防火實驗中心)	
	報告書出具日期	112年11月2日	
	試驗報告書編號	CNS-14705-11220	
	試驗方法	CNS 14705-1：2013	

二、認可內容：

認可 使用 內容	<ol style="list-style-type: none">1. 本案業經財團法人成大研究發展基金會出具中華民國113年1月18日性能規格評定書(評定書編號: CAPC-112A010)評定通過，爰依該評定報告書內容予以認可。2. 本案產品依性能規格評定書之判定，適用於建築技術規則建築設計施工編第1條第28款及第88條規定之耐燃一級材料。3. 有關本案產品之主要材料或構件、縱剖面圖等資料，另詳性能規格評定機構出具之本案性能規格評定書摘要本(如附件)。4. 本案有效期限至中華民國116年1月17日止，申請人如為延續原認可內容之有效期限，應於到期前3個月內再向財團法人成大研究發展基金會申請認可延續。
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

三、注意事項：

- (一) 本案應依該性能規格評定書之規定進行追蹤查驗，追蹤查驗不合格或未按期進行追蹤查驗，經評定單位廢止性能規格評定書者，即廢止認可使用。
- (二) 富喜工程行應善盡指導之責，並依性能規格評定書內容，對其構材之規格、材質與系統之性能及施工方法等負責。
- (三) 本案申請人、發明人、出品人或試驗機構團體，如有偽造文書、出具不實證明、侵害他人財產、實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人等情形，應視其情形，撤銷認可證明文件，並分別依法負其責任。
- (四) 財團法人成大研究發展基金會係經內政部中華民國110年3月31日內授營建管字第1100802917號公告指定為建築新技術新工法新設備及新材料性能規格評定專業機構，並經內政部中華民國110年9月11日內授營建管字第1100814586號公告委託辦理建築新技術新工法新設備及新材料認可業務。
- (五) 不服本處分者，得自本處分送達翌日起30日內，繕具訴願書向內政部提起訴願。

財團法人成大研究發展基金會 董事長 蘇慧貞